

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapusany
CR4
4deň 12hod 47min
operator
01.01.2025

Zdroj:

KS_01

Kód:
Strana :

0344
1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zem.plyn					65.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	Pozn.
Január	-	-	0.002	0.000	-	0.011	0.000	
Február	-	-	-	-	-	-	-	
Marec	15.63	6.87	0.101	0.000	43.63	0.136	0.000	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	16.23	29.83	0.267	0.000	40.09	0.169	0.000	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	16.20	29.56	0.097	0.000	35.68	0.096	0.000	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	15.96	14.84	0.005	0.000	35.11	0.012	0.000	
November	16.22	46.64	0.110	0.000	42.63	0.029	0.000	
December	16.14	43.26	0.326	0.000	42.36	0.271	0.000	
PRH	16.10	\$31.87			\$40.65			
EL _{PRH}		50.00			60.00			
MZLr v t	-	0.910			0.723			
MZLr < EL v t/rok	-	0.910			0.723			
MZLr > EL v t/rok	-	0.000			0.000			
MZLr > limit F _{PDH}	-	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I		96/100.00%			96/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	96	96			96			
n neplatných PHH	1	1			1			
n nahradených PHH	1	1			1			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		10/100.00%			10/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	10	10			10			
n neplatných PDH	0	0			0			
podiel F PHH pri DLE-E	1.03%	1.03%			1.03%			
Min PHH	15.37	3.80			32.71			
Max PHH	16.31	48.47			54.40			
Min PDH	15.61	6.40			35.11			
Max PDH	16.84	46.64			46.81			

Vysvetlivky:

PRH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

I - Interval spoľahlivosti

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

G - n (PDH > 1.1*EL_{pdh}+I) > 0

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL - Emisný limit

MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

R - (PRH-I) > EL_{PRH}

EL_{PRH} - Emisný limit pre PRH

\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II

.....

Verzia protokolu: 19.0.1.6

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
Meracie miesto: CR4
Celkový čas prevádzky systému: 4deň 12hod 47min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.2025

Zdroj: KS_01

Kód: 0344
Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	743:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	696:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	727:00	00:00	00:00	13:00	03:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Máj	715:00	00:00	02:00	27:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	727:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	741:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	716:00	01:00	01:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	706:00	01:00	00:00	37:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8674:00	03:00	03:00	97:00	03:00	00:00	02:00	00:00	01:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	DLE-E - UP DLE efektívne
UP - Ustálená prevádzka	MAP - Nastavovanie režimu
KPO - Kontrola po oprave	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6