

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: 14deň 4hod 39min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2025

Zdroj: KS01

Kód: 0330
 Strana : 1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zemný plyn					65.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	Pozn.
Január	-	#22.59	0.028	0.000	#60.86	0.077	0.000	
Február	-	#10.47	0.042	0.000	#64.72	0.263	0.000	
Marec	-	#17.89	0.002	0.000	#54.05	0.006	0.000	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	14.88	7.66	0.081	0.000	38.87	0.396	0.000	
Júl	-	-	-	-	-	-	-	
August	15.30	11.79	0.037	0.000	48.24	0.150	0.000	
September	15.38	14.74	0.084	0.000	43.27	0.246	0.000	
Október	15.31	12.14	0.075	0.000	51.47	0.311	0.000	
November	15.44	15.41	0.186	0.000	52.70	0.601	0.000	
December	15.71	14.44	0.045	0.000	54.09	0.168	0.000	
PRH	15.28	\$12.35			\$47.06			
EL_{PRH}		50.00			60.00			
MZLr v t	-	0.580			2.219			
MZLr < EL v t/rok	-	0.580			2.219			
MZLr > EL v t/rok	-	0.000			0.000			
MZLr > limit F_{PDH}	-	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I		271/100.00%			271/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	271	271			271			
n neplatných PHH	0	0			0			
n nahradených PHH	0	0			0			
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I		19/100.00%			19/100.00%			
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	19	19			19			
n neplatných PDH	0	0			0			
podiel F PHH pri DLE-E	0.00%	0.00%			0.00%			
Min PHH	14.29	1.57			23.18			
Max PHH	15.76	40.83			64.21			
Min PDH	14.67	6.05			27.21			
Max PDH	15.71	37.60			58.79			

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	I - Interval spoľahlivosti
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL
R - (PRH-I) > EL _{PRH}	EL _{PRH} - Emisný limit pre PRH	\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za rok 2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany **Zdroj:** KS01
Meracie miesto: NP
Celkový čas prevádzky systému: 14deň 4hod 39min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0330
Tlačené dňa: 01.01.2025 **Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	IN Y
Január	733:00	00:00	00:00	00:00	07:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	662:00	00:00	00:00	00:00	34:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	742:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	649:00	00:00	00:00	71:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	720:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	675:00	00:00	00:00	45:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	699:00	00:00	00:00	42:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
November	638:00	00:00	00:00	63:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	718:00	00:00	00:00	26:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8443:00	00:00	00:00	271:00	42:00	23:00	02:00	00:00	02:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené NAB - nábeh
 OKA - Odstávka DLE-E - UP DLE efektívne
 UP - Ustálená prevádzka MAP - Nastavovanie režimu
 KPO - Kontrola po oprave FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok IN Y - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6