

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapušany
R_06
Odeň 21hod 31min
operator
31.12.2024

Zdroj:

KS01

Kód:

0346

Strana :

1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zemny plyn					65.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	Pozn.
Január	-	#7.78	0.003	0.000	#92.61	0.035	0.000	
Február	-	-	-	-	-	-	-	
Marec	15.41	4.91	0.003	0.000	42.02	0.039	0.000	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	15.32	3.17	0.005	0.000	21.22	0.035	0.000	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	15.28	3.05	0.002	0.000	28.20	0.021	0.000	
November	15.82	7.71	0.003	0.000	42.36	0.013	0.000	
December	-	-	-	-	-	-	-	
PRH	15.38	\$3.91			\$27.72			
EL_{PRH}		50.00			60.00			
MZLr v t	-	0.016			0.142			
MZLr < EL v t/rok	-	0.016			0.142			
MZLr > EL v t/rok	-	0.000			0.000			
MZLr > limit F_{PDH}	-	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I		14/100.00%			14/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	14	14			14			
n neplatných PHH	0	0			0			
n nahradených PHH	0	0			0			
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I		4/100.00%			4/100.00%			
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	4	4			4			
n neplatných PDH	0	0			0			
podiel F PHH pri DLE-E	0.00%	0.00%			0.00%			
Min PHH	15.24	2.12			19.95			
Max PHH	15.86	10.48			43.65			
Min PDH	15.28	3.05			21.22			
Max PDH	15.82	7.71			42.36			

Vysvetlivky:

PRH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

I - Interval spoľahlivosti

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

G - n (PDH > 1.1*EL_{pdh}+I) > 0

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLr <EL - MZLr za rok pri dodržanom EL

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL - Emisný limit

MZLr >EL - MZLr za rok pri nedodržanom EL

R - (PRH-I) > EL_{PRH}

EL_{PRH} - Emisný limit pre PRH

\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za rok 2024

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Kapušany

Zdroj:

KS01

Meracie miesto:

R_06

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 21hod 31min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0346

Tlačené dňa:

31.12.2024

Strana :

2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	741:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	696:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	741:00	00:00	00:00	01:00	01:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	736:00	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	739:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	718:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	721:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8739:00	00:00	00:00	14:00	04:00	00:00	25:00	00:00	01:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

DLE-E - UP DLE efektívne

UP - Ustálená prevádzka

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6