

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR1
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 18hod 13min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.08.2024

Zdroj: KS_01
 Kód: 0341
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zem.plyn				65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.07.2024	16.33	6.64	25.98	12.97	18.06	
02.07.2024	17.04	1.70	9.88	-7.16	10.50	
03.07.2024	-	-	-	-	-	
04.07.2024	-	-	-	-	-	
05.07.2024	-	-	-	-	-	
06.07.2024	-	-	-	-	-	
07.07.2024	-	-	-	-	-	
08.07.2024	-	-	-	-	-	
09.07.2024	-	-	-	-	-	
10.07.2024	-	-	-	-	-	
11.07.2024	-	-	-	-	-	
12.07.2024	-	-	-	-	-	
13.07.2024	-	-	-	-	-	
14.07.2024	-	-	-	-	-	
15.07.2024	-	-	-	-	-	
16.07.2024	-	-	-	-	-	
17.07.2024	-	-	-	-	-	
18.07.2024	-	-	-	-	-	
19.07.2024	-	-	-	-	-	
20.07.2024	-	-	-	-	-	
21.07.2024	-	-	-	-	-	
22.07.2024	-	-	-	-	-	
23.07.2024	-	-	-	-	-	
24.07.2024	-	-	-	-	-	
25.07.2024	-	-	-	-	-	
26.07.2024	-	-	-	-	-	
27.07.2024	-	-	-	-	-	
28.07.2024	-	-	-	-	-	
29.07.2024	-	-	-	-	-	
30.07.2024	-	-	-	-	-	
31.07.2024	-	-	-	-	-	
PMH	16.60	4.79		5.42		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR1
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 18hod 13min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.08.2024

Zdroj: KS_01
 Kód: 0341
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zem.plyn	-		65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	16.60	4.79	5.42	
EL _{PMH}		100.00	65.00	
MZLm v t	-	0.036	0.029	
MZLm <EL v t/mesiac	-	0.036	0.029	
MZLm >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	
n PHH < 2*EL+I		16/100.00%	16/100.00%	
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%	0/0.00%	
n platných PHH	16	16	16	
n neplatných PHH	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		2/100.00%	2/100.00%	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%	0/0.00%	
n platných PDH	2	2	2	
n neplatných PDH	0	0	0	
podiel F PHH pri DLE-E	0.00%	0.00%	0.00%	
Min PHH	16.14	-4.34	-14.37	
Max PHH	17.56	11.32	17.79	
Min PDH	16.33	1.70	-7.16	
Max PDH	17.04	6.64	12.97	

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR1
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň 18hod 13min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.08.2024

Zdroj: KS_01
 Kód: 0341
 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.07.2024	14:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.07.2024	16:00	00:00	00:00	06:00	01:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
03.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.07.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	726:00	00:00	00:00	16:00	01:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00

Vysvetlivky:

- OST - Odstavené
- NAB - nábeh
- OKA - Odstávka
- DLE-E - UP DLE efektívne
- UP - Ustálená prevádzka
- MAP - Nastavovanie režimu
- KPO - Kontrola po oprave
- FS - Funkčná skúška
- VYP - Výpadok
- INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6