

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapušany
Meracie miesto: R_06
Celkový čas prevádzky systému: 0deň 0hod 16min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.07.2024

Zdroj: KS01

Kód: 0346
Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn				65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.06.2024	-	-	-	-	-	
02.06.2024	-	-	-	-	-	
03.06.2024	-	-	-	-	-	
04.06.2024	-	-	-	-	-	
05.06.2024	-	-	-	-	-	
06.06.2024	-	-	-	-	-	
07.06.2024	-	-	-	-	-	
08.06.2024	-	-	-	-	-	
09.06.2024	-	-	-	-	-	
10.06.2024	-	-	-	-	-	
11.06.2024	-	-	-	-	-	
12.06.2024	-	-	-	-	-	
13.06.2024	-	-	-	-	-	
14.06.2024	-	-	-	-	-	
15.06.2024	-	-	-	-	-	
16.06.2024	-	-	-	-	-	
17.06.2024	-	-	-	-	-	
18.06.2024	-	-	-	-	-	
19.06.2024	-	-	-	-	-	
20.06.2024	-	-	-	-	-	
21.06.2024	-	-	-	-	-	
22.06.2024	-	-	-	-	-	
23.06.2024	-	-	-	-	-	
24.06.2024	-	-	-	-	-	
25.06.2024	-	-	-	-	-	
26.06.2024	-	-	-	-	-	
27.06.2024	-	-	-	-	-	
28.06.2024	-	-	-	-	-	
29.06.2024	-	-	-	-	-	
30.06.2024	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapušany
 Meracie miesto: R_06
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 0hod 16min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.07.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0346
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zemny plyn	-		65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL _{PMH}		-	-	
MZLm v t	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	-	-	-	
MZLm >EL v t/mesiac	-	-	-	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri DLE-E	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2024

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Kapušany

Zdroj:

KS01

Meracie miesto:

R_06

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 0hod 16min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0346

Tlačené dňa:

01.07.2024

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

DLE-E - UP DLE efektívne

UP - Ustálená prevádzka

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6