

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR3
 Celkový čas prevádzky systému: 5deň 0hod 35min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: KS_01

Kód: 0343
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zem.plyn				65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.05.2024	-	-	-	-	-	
02.05.2024	-	-	-	-	-	
03.05.2024	-	-	-	-	-	
04.05.2024	-	-	-	-	-	
05.05.2024	-	-	-	-	-	
06.05.2024	-	-	-	-	-	
07.05.2024	-	-	-	-	-	
08.05.2024	-	-	-	-	-	
09.05.2024	-	-	-	-	-	
10.05.2024	-	-	-	-	-	
11.05.2024	-	-	-	-	-	
12.05.2024	-	-	-	-	-	
13.05.2024	-	-	-	-	-	
14.05.2024	-	-	-	-	-	
15.05.2024	16.17	27.78	56.71	56.48	115.44	
16.05.2024	15.98	18.60	67.45	50.44	184.72	
17.05.2024	16.15	31.55	108.32	57.26	197.17	
18.05.2024	16.16	37.23	125.23	56.51	190.19	
19.05.2024	16.15	32.96	110.56	54.97	184.63	
20.05.2024	16.12	31.86	45.21	54.91	77.98	
21.05.2024	-	-	-	-	-	
22.05.2024	-	-	-	-	-	
23.05.2024	-	-	-	-	-	
24.05.2024	-	-	-	-	-	
25.05.2024	-	-	-	-	-	
26.05.2024	-	-	-	-	-	
27.05.2024	-	-	-	-	-	
28.05.2024	-	-	-	-	-	
29.05.2024	-	-	-	-	-	
30.05.2024	-	-	-	-	-	
31.05.2024	-	-	-	-	-	
PMH	16.12	29.97		55.00		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR3
 Celkový čas prevádzky systému: 5deň 0hod 35min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: KS_01
 Kód: 0343
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zem.plyn	-		65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	16.12	29.97	55.00	
EL _{PMH}		100.00	65.00	
MZLm v t	-	0.513	0.950	
MZLm <EL v t/mesiac	-	0.513	0.950	
MZLm >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	
n PHH < 2*EL+I		120/100.00%	120/100.00%	
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%	0/0.00%	
n platných PHH	120	120	120	
n neplatných PHH	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		6/100.00%	6/100.00%	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%	0/0.00%	
n platných PDH	6	6	6	
n neplatných PDH	0	0	0	
podiel F PHH pri DLE-E	0.00%	0.00%	0.00%	
Min PHH	15.83	7.18	43.76	
Max PHH	16.24	45.65	59.00	
Min PDH	15.98	18.60	50.44	
Max PDH	16.17	37.23	57.26	

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR3
 Celkový čas prevádzky systému: 5deň 0hod 35min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: KS_01
 Kód: 0343
 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2024	10:00	00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2024	14:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	624:00	00:00	00:00	120:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

- OST - Odstavené
- NAB - nábeh
- OKA - Odstávka
- DLE-E - UP DLE efektívne
- UP - Ustálená prevádzka
- MAP - Nastavovanie režimu
- KPO - Kontrola po oprave
- FS - Funkčná skúška
- VYP - Výpadok
- INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6