

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2024

**Prevádzkovateľ:** Eustream V.Kapusany  
**Meracie miesto:** CR3  
**Celkový čas prevádzky systému:** 0deň 0hod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.11.2024

**Zdroj:** KS\_01

**Kód:** 0343  
**Strana :** 1/3

Veličina	O2	CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>		Pozn.
	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL Zem.plyn				65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.10.2024	-	-	-	-	-	
02.10.2024	-	-	-	-	-	
03.10.2024	-	-	-	-	-	
04.10.2024	-	-	-	-	-	
05.10.2024	-	-	-	-	-	
06.10.2024	-	-	-	-	-	
07.10.2024	-	-	-	-	-	
08.10.2024	-	-	-	-	-	
09.10.2024	-	-	-	-	-	
10.10.2024	-	-	-	-	-	
11.10.2024	-	-	-	-	-	
12.10.2024	-	-	-	-	-	
13.10.2024	-	-	-	-	-	
14.10.2024	-	-	-	-	-	
15.10.2024	-	-	-	-	-	
16.10.2024	-	-	-	-	-	
17.10.2024	-	-	-	-	-	
18.10.2024	-	-	-	-	-	
19.10.2024	-	-	-	-	-	
20.10.2024	-	-	-	-	-	
21.10.2024	-	-	-	-	-	
22.10.2024	-	-	-	-	-	
23.10.2024	-	-	-	-	-	
24.10.2024	-	-	-	-	-	
25.10.2024	-	-	-	-	-	
26.10.2024	-	-	-	-	-	
27.10.2024	-	-	-	-	-	
28.10.2024	-	-	-	-	-	
29.10.2024	-	-	-	-	-	
30.10.2024	-	-	-	-	-	
31.10.2024	-	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	-	-	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany  
 Meracie miesto: CR3  
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 0hod 1min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.11.2024

Zdroj: KS\_01

Kód: 0343  
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO <sub>r</sub>	NO <sub>xr</sub>	
Jednotka	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Zem.plyn	-		65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL <sub>PMH</sub>		-	-	
MZLm v t	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	-	-	-	
MZLm >EL v t/mesiac	-	-	-	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri DLE-E	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

**Vysvetlivky:**

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079\_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 10/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany  
 Meracie miesto: CR3  
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 0hod 1min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.11.2024

Zdroj: KS\_01  
 Kód: 0343  
 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.10.2024	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.10.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

- OST - Odstavené
- NAB - nábeh
- OKA - Odstávka
- DLE-E - UP DLE efektívne
- UP - Ustálená prevádzka
- MAP - Nastavovanie režimu
- KPO - Kontrola po oprave
- FS - Funkčná skúška
- VYP - Výpadok
- INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....

Verzia programu: 3.079\_RSx 29-04-2024  
 Eustream II  
 Verzia protokolu: 19.0.1.6