

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 20hod 59min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 01.10.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0330
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn				65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.09.2024	-	-	-	-	-	
02.09.2024	-	-	-	-	-	
03.09.2024	15.40	14.64	40.59	43.16	119.05	
04.09.2024	15.37	14.83	43.58	43.38	126.71	
05.09.2024	-	-	-	-	-	
06.09.2024	-	-	-	-	-	
07.09.2024	-	-	-	-	-	
08.09.2024	-	-	-	-	-	
09.09.2024	-	-	-	-	-	
10.09.2024	-	-	-	-	-	
11.09.2024	-	-	-	-	-	
12.09.2024	-	-	-	-	-	
13.09.2024	-	-	-	-	-	
14.09.2024	-	-	-	-	-	
15.09.2024	-	-	-	-	-	
16.09.2024	-	-	-	-	-	
17.09.2024	-	-	-	-	-	
18.09.2024	-	-	-	-	-	
19.09.2024	-	-	-	-	-	
20.09.2024	-	-	-	-	-	
21.09.2024	-	-	-	-	-	
22.09.2024	-	-	-	-	-	
23.09.2024	-	-	-	-	-	
24.09.2024	-	-	-	-	-	
25.09.2024	-	-	-	-	-	
26.09.2024	-	-	-	-	-	
27.09.2024	-	-	-	-	-	
28.09.2024	-	-	-	-	-	
29.09.2024	-	-	-	-	-	
30.09.2024	-	-	-	-	-	
PMH	15.38	14.74		43.27		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 20hod 59min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 01.10.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0330
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zemny plyn	-		65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	15.38	14.74	43.27	
EL _{PMH}		100.00	65.00	
MZLm v t	-	0.084	0.246	
MZLm <EL v t/mesiac	-	0.084	0.246	
MZLm >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	
n PHH < 2*EL+I		45/100.00%	45/100.00%	
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%	0/0.00%	
n platných PHH	45	45	45	
n neplatných PHH	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		2/100.00%	2/100.00%	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%	0/0.00%	
n platných PDH	2	2	2	
n neplatných PDH	0	0	0	
podiel F PHH pri DLE-E	0.00%	0.00%	0.00%	
Min PHH	14.98	9.58	30.69	
Max PHH	15.50	22.32	48.86	
Min PDH	15.37	14.64	43.16	
Max PDH	15.40	14.83	43.38	

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 20hod 59min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 01.10.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0330
 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.09.2024	02:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.09.2024	01:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.09.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	675:00	00:00	00:00	45:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| OST - Odstavené | NAB - nábeh |
| OKA - Odstávka | DLE-E - UP DLE efektívne |
| UP - Ustálená prevádzka | MAP - Nastavovanie režimu |
| KPO - Kontrola po oprave | FS - Funkčná skúška |
| VYP - Výpadok | INY - Iný stav |

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6