

## Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce  
 Meracie miesto: NP\_01  
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň 19hod 34min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.01.2025

Zdroj: KS03

Kód: 0430  
 Strana: 1/2

Veličina	O2		CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>			Pozn.
	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m <sup>3</sup> N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zemný plyn		100.00			65.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm <sub>&lt;EL</sub>	MZLm <sub>&gt;EL</sub>	PMH	MZLm <sub>&lt;EL</sub>	MZLm <sub>&gt;EL</sub>	
Január	-	-	0.000	0.000	-	0.000	0.000	
Február	-	-	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	0.002	0.000	-	0.006	0.000	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	0.027	0.000	-	0.048	0.000	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	-	-	-	-	-	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	14.91	2.93	0.005	0.000	43.18	0.047	0.000	
Október	-	-	-	-	-	-	-	
November	-	-	-	-	-	-	-	
December	-	-	0.002	0.000	-	0.014	0.000	
<b>PRH</b>	<b>14.91</b>	<b>\$2.93</b>			<b>\$43.18</b>			
<b>EL<sub>PRH</sub></b>		<b>50.00</b>			<b>60.00</b>			
<b>MZLr v t</b>	-	<b>0.036</b>			<b>0.116</b>			
<b>MZLr &lt; EL v t/rok</b>	-	<b>0.036</b>			<b>0.116</b>			
<b>MZLr &gt; EL v t/rok</b>	-	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>			
<b>MZLr &gt; limit F<sub>PDH</sub></b>	-	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>			
<b>n PHH &lt; 2*EL+I</b>		<b>3/100.00%</b>			<b>3/100.00%</b>			
<b>n PHH &gt; 2*EL+I</b>		<b>0/0.00%</b>			<b>0/0.00%</b>			
<b>n platných PHH</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>3</b>			
<b>n neplatných PHH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>n nahradených PHH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>n PDH &lt; 1.1*EL<sub>pdh</sub>+I</b>		<b>1/100.00%</b>			<b>1/100.00%</b>			
<b>n PDH &gt; 1.1*EL<sub>pdh</sub>+I</b>		<b>0/0.00%</b>			<b>0/0.00%</b>			
<b>n platných PDH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>			
<b>n neplatných PDH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>podiel F PHH pri UP</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>			<b>0.00%</b>			
<b>Min PHH</b>	<b>14.90</b>	<b>2.80</b>			<b>42.53</b>			
<b>Max PHH</b>	<b>14.92</b>	<b>3.01</b>			<b>43.73</b>			
<b>Min PDH</b>	<b>14.91</b>	<b>2.93</b>			<b>43.18</b>			
<b>Max PDH</b>	<b>14.91</b>	<b>2.93</b>			<b>43.18</b>			

### Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	I - Interval spoľahlivosti
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL
R - PRH > EL <sub>PRH</sub> +I	EL <sub>PRH</sub> - Emisný limit pre PRH	\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

Verzia programu: 3.079\_RSx  
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream  
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

## Protokol o prevádzke systému za rok 2024

**Prevádzkovateľ:** Eustream V.Zlievce  
**Meracie miesto:** NP\_01  
**Celkový čas prevádzky systému:** 0deň 19hod 34min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.01.2025

**Zdroj:** KS03

**Kód:** 0430  
**Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
Február	696:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	741:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	01:00	00:00	00:00
Apríl	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Máj	735:00	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	713:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00
Október	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>8762:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>03:00</b>	<b>00:00</b>	<b>08:00</b>	<b>03:00</b>	<b>04:00</b>	<b>04:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	UP - Ustálená prevádzka
70% - Ustálená do 70%	MAP - Nastavovanie režimu
KPO - Kontrola po oprave	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079\_RSx  
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream  
 Verzia protokolu: 19.0.1.6