

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2024

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Zlievce

Zdroj:

KS03

Meracie miesto:

R_02

Celkový čas prevádzky systému:

1deň 4hod 21min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0433

Tlačené dňa:

01.01.2025

Strana :

1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			Pozn.
		obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	
EL Zemny plyn		100.00			65.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	-	-	-	-	-	
Február	-	-	0.005	0.000	-	0.007	0.000	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	0.005	0.000	-	0.007	0.000	
Máj	-	-	0.011	0.000	-	0.014	0.000	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	0.005	0.000	-	0.007	0.000	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	0.059	0.000	-	0.067	0.000	
Október	-	-	-	-	-	-	-	
November	-	-	0.060	0.000	-	0.079	0.000	
December	-	-	0.043	0.000	-	0.023	0.000	
PRH	-	-	-	-	-	-	-	
EL _{PRH}		50.00			60.00			
MZLr v t	-	0.189			0.205			
MZLr < EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > limit F _{PDH}	-	-			-			
n PHH < 2*EL+I								
n PHH > 2*EL+I								
n platných PHH	-							
n neplatných PHH	-							
n nahradených PHH	-							
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I								
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I								
n platných PDH	-							
n neplatných PDH	-							
podiel F PHH pri UP	-							
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PRH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

I - Interval spoľahlivosti

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

G - n (PDH > 1.1*EL_{pdh}+I) > 0

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL - Emisný limit

MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

R - PRH > EL_{PRH}+I

EL_{PRH} - Emisný limit pre PRH

\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

.....

Verzia programu: 3.079_RSx
12.05.2022/29.04.2024 Eustream

.....

Verzia protokolu: 19.0.1.6

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce **Zdroj:** KS03
Meracie miesto: R_02
Celkový čas prevádzky systému: 1deň 4hod 21min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0433
Tlačené dňa: 01.01.2025 **Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INÝ
Január	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	695:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
Marec	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
Máj	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	712:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00
Október	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	709:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00
December	741:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00
Celkom	8755:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	19:00	08:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 NAB - nábeh
 OKA - Odstávka
 UP - Ustálená prevádzka
 70% - Ustálená do 70%
 MAP - Nastavovanie režimu
 KPO - Kontrola po oprave
 FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079_RSx
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.6