

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ: Eustream
Meracie miesto: KS04 Ivánka
Celkový čas prevádzky systému: Odeň 8hod 50min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.12.2024

Zdroj: NP_01

Kód: 0530
Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn		100.00		65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.11.2024	-	-	-	-	-	
02.11.2024	-	-	-	-	-	
03.11.2024	-	-	-	-	-	
04.11.2024	-	-	-	-	-	
05.11.2024	-	-	-	-	-	
06.11.2024	-	-	-	-	-	
07.11.2024	-	-	-	-	-	
08.11.2024	-	-	-	-	-	
09.11.2024	-	-	-	-	-	
10.11.2024	-	-	-	-	-	
11.11.2024	-	-	-	-	-	
12.11.2024	-	-	-	-	-	
13.11.2024	-	-	-	-	-	
14.11.2024	-	-	-	-	-	
15.11.2024	-	-	-	-	-	
16.11.2024	-	-	-	-	-	
17.11.2024	-	-	-	-	-	
18.11.2024	-	-	-	-	-	
19.11.2024	-	-	-	-	-	
20.11.2024	-	-	-	-	-	
21.11.2024	-	-	-	-	-	
22.11.2024	-	-	-	-	-	
23.11.2024	-	-	-	-	-	
24.11.2024	-	-	-	-	-	
25.11.2024	-	-	-	-	-	
26.11.2024	-	-	-	-	-	
27.11.2024	-	-	28.32	-	76.08	
28.11.2024	-	-	-	-	-	
29.11.2024	-	-	-	-	-	
30.11.2024	-	-	-	-	-	
PMH	-	-		-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 8hod 50min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.12.2024

Zdroj: NP_01

Kód: 0530
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zemny plyn	-	100.00	65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL _{PMH}		-	-	
MZLm v t	-	0.028	0.076	
MZLm <EL v t/mesiac	-	0.028	0.076	
MZLm >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri UP	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ:

Eustream

Zdroj:

NP_01

Meracie miesto:

KS04 Ivánka

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 8hod 50min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0530

Tlačené dňa:

01.12.2024

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.11.2024	15:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00
28.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.11.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	711:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.6