

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2024

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream Lakšárska Nová Ves
NP_02
1deň 14hod 32min
operator
01.01.2025

Zdroj:

KS05

Kód:

0631

Strana :

1/2

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}			Pozn.	
		obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N		t/mesiac
EL Zemný plyn					50.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	-	-	-	-	-	
Február	-	-	0.021	0.000	-	0.033	0.000	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	0.022	0.000	-	0.031	0.000	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	-	-	-	-	-	-	
November	-	-	0.096	0.000	-	0.148	0.000	
December	-	-	-	-	-	-	-	
PRH	-	-	-	-	-	-	-	
EL _{PRH}		40.00			35.00			
MZLr v t	-	0.139			0.213			
MZLr < EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > limit F _{PDH}	-	-			-			
n PHH < 2*EL+I	-	-			-			
n PHH > 2*EL+I	-	-			-			
n platných PHH	-	-			-			
n neplatných PHH	-	-			-			
n nahradených PHH	-	-			-			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	-	-			-			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	-	-			-			
n platných PDH	-	-			-			
n neplatných PDH	-	-			-			
podiel F PHH pri DLE-E	-	-			-			
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PRH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

I - Interval spoľahlivosti

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

G - n (PDH > 1.1*EL_{pdh}+I) > 0

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL - Emisný limit

MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

R - (PRH-I) > EL_{PRH}

EL_{PRH} - Emisný limit pre PRH

\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za rok 2024

Prevádzkovateľ: Eustream Lakšárska Nová Ves **Zdroj:** KS05
Meracie miesto: NP_02
Celkový čas prevádzky systému: 1deň 14hod 32min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0631
Tlačené dňa: 01.01.2025 **Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INÝ
Január	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	690:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00
Marec	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Máj	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	738:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	694:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	25:00	00:00
December	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00	13:00	25:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené NAB - nábeh
 OKA - Odstávka DLE-E - UP DLE efektívne
 UP - Ustálená prevádzka MAP - Nastavovanie režimu
 KPO - Kontrola po oprave FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok INÝ - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6