

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany						Integrované povolenie		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP / BAT	
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		
NP	-	-	-	-	100	65	✓	
CR1	-	-	-	-	100	65	✓	
CR3	0,015	0,005	17,08	44,45	100	65	✓	
CR4	-	-	-	-	100	65	✓	
R5	-	-	-	-	100	65	✓	
R6	-	-	-	-	100	65	✓	

  

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce						Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP / BAT
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		CO	NO <sub>x</sub>		
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		
NP1	-	-	-	-	100	65	✓	
NP2	-	-	-	-	100	65	✓	
R1	0,118	0,087	-	-	100	65	✓	
R2	0,005	0,007	-	-	100	65	✓	

  

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre						Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP / BAT
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		CO	NO <sub>x</sub>		
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		
NP1	0,024	0,061	-	-	100	65	✓	

  

Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves						Denný emisný limit (mg/m <sup>3</sup> ) – BAT AEL		Súlad s IP/BAT
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		CO	NO <sub>x</sub>		
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		
TUS 1	-	-	-	-	-	50	✓	
TUS 2	-	-	-	-	-	50	✓	

Kontaktné údaje: Ing. Mariana Vrbovská, špecialista environmentu  
Tel.: +421376255276

**Vysvetlivky:**

**PMH** Priemerná mesačná hodnota  
**Súlad s IP** Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (✗) s integrovaným povolením  
**Súlad s BAT** Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (✗) s vykonávacím rozhodnutím č. 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (očakávané emisné limity)