VYPRODUKOVANÉ EMISIE_MAREC_2025

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany					Integrované povolenie		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m³)		Emisný limit (mg/m³)		Súlad s IP / BAT
	CO	NO_x	CO	NO_x	CO	NO_x	
NP	-	-	-	-	100	65	✓
CR1	-	-	-	-	100	65	✓
CR3	-	-	-	-	100	65	✓
CR4	-	-	-	-	100	65	✓
R5	-	-	-	-	100	65	✓
R6	-	-	-	-	100	65	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce							
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m³)		Emisný limit (mg/m³)		Súlad s IP / BAT
	CO	NO_x	CO	NO_x	CO	NO_x	
NP1	0,003	0,012	-	-	100	65	✓
NP2	0,004	0,007	-	-	100	65	✓
R1	0,083	0,042	-	-	100	65	✓
R2	0,028	0,036	-	-	100	65	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre							
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m³)		Emisný limit (mg/m³)		Súlad s IP / BAT
	CO	NO_x	CO	NO_x	CO	NO_x	
NP1	-	-	-	-	100	65	✓

Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves							
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m³)		Denný emisný limit (mg/m³) – BAT AEL		Súlad s IP/BAT
	CO	NO_x	CO	NO_x	CO	NO_x	
TUS 1	-	-	-	-	-	50	✓
TUS 2	-	-	-	-	-	50	✓

Kontaktné údaje: ***Ing. Mariana Vrbovská, špecialista environmentu***
Tel.: ***+421376255276***

Vysvetlivky:

PMH Priemerná mesačná hodnota
Súlad s IP Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (×) s integrovaným povolením
Súlad s BAT Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade(✓) / nesúlade (×) s vykonávacím rozhodnutím č. **2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (očakávané emisné limity)**